



VKF Brandschutzanwendung Nr. 14361

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	FRINORM AG Föhrenweg 9 9496 Balzers Liechtenstein	
Hersteller	FRINORM AG 9496 Balzers Liechtenstein	
Produkt	ISOLIERPANEEL TYP DM	
Beschrieb	Spanplatte zementgebunden (10mm, 1434kg/m ³), einseitig mit Steinwollplatte (40-120mm, 146kg/m ³) abgedeckt, D=50-130mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '920720-15-0426-01,02&03' (20.07.2015)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	6q.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Aussteldatum	16.12.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	



Michael Binz



Gérald Rappo

