


Attestation d'utilisation AEAI n° 14361

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	FRINORM AG Föhrenweg 9 9496 Balzers Liechtenstein	
Fabricant	FRINORM AG 9496 Balzers Liechtenstein	
Produit	ISOLIERPANEEL TYP DM	
Description	Panneau de particules lié au ciment (10mm, 1434kg/m3), recouvert d'un côté d'une plaque en laine de roche (40-120mm, 146kg/m3), E=50-130mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '920720-15-0426-01,02&03' (20.07.2015)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	6q.3
Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	16.12.2015	
Remplace l'attestation du	01.01.2015	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	



Michael Binz



Gérald Rappo

